

Kristiansund kommune
Postboks 178
6501 KRISTIANSUND N

Vår dato: 22.03.2022

Vår ref.: 202002353-7 Oppgi ved førespurnad

Dykkar ref.:

Sakshandsamar: Ole-Jakob Sande
22 95 95 45/ojs@nve.no

NVE sitt svar på konkret førespurnad om vurdering av revidert skredfarevurdering i samband med detaljregulering for Grunden 22 i Kristiansund kommune

Vi viser til e-post 16.03.2022 der Kristiansund kommune ber NVE om tilbakemelding på revidert skredfarevurdering for planarbeidet.

Bakgrunn for saka

NVE ga uttale til offentlig ettersyn av framlegg til detaljregulering for Grunden 22 i brev datert 08.11.2021. Vi hadde merknader til vurderingane som var gjort knytt til fare for skred i planframlegget, og ga kommunen råd om å sikre at reell fare knytt til naturlege skrentar vart avklara på tilfredsstillande måte i planarbeidet.

Vurdering av reviderte plandokument

I revidert rapport datert 09.03.2022 har Norconsult ein eintydig konklusjon om at fare for steinsprang frå naturlege skrentar har mindre sannsyn enn 1/5000 og at området tilfredsstillar krava for tryggleiksklasse S3 i byggeteknisk forskrift (TEK17) § 7-3.

NVE gjer merksam på at det ikkje er vår rolle å godkjenne eller underkjenne farevurderingar, men vi er nøgd med at Norconsult har gjort ei grundigare vurdering med eintydige konklusjonar som svarar for våre merknader.

Krav til sikring av utsprengte skjeringar ligg ikkje til NVE sitt saksområde og må avklarast i byggesaka.

NVE har ikkje utfyllande merknader i saka.



Med helsing

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Ole-Jakob Sande
senioringeniør

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.

Mottakarliste:

Kristiansund kommune

Kopimottakarliste:

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL