



Kristiansund kommune  
I medvind uansett vær

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL  
Postboks 2520  
6404 MOLDE

Vår saksbehandler Ingrid Sandnes Olsen	Saksnummer PLAN-22/00350 oppgis ved alle henvendelser	Kontaktperson	Dato 11.07.2023
---	---	---------------	--------------------

### R-320 Detaljregulering for ny barneskole på Goma, Forespørsel om trekking av innsigelse

Eiendom (gnr/bnr/fnr/snr): 9 / 68 / 0 / 0  
Click or tap here to enter text.: Click or tap here to enter text.

Viser til deres brev datert 05.07.2023 der dere opprettholder innsigelsen til støy fra ballbinge. Planforslaget er nå revidert og det foreslås å endre bestemmelsen § 4.2.3 til følgende: *Alle nye ballbinger og eksisterende ballbinge skal utformes støysvake slik at støynivået ikke overskrider 60 dB ved boligfasader og tilhørende uteoppholdsarealer for boliger, jf. støyutredning Gomalandet skole, Norconsult med siste revisjonsdato 21.06.2023.* Vedlagt støyrapport viser at ved bruk av støysvake ballbinger vil støynivå ved nabobebyggelse være ivaretatt for begge posisjoner (se støykart X04).

Rekkefølgebestemmelsen § 10.2.6 endres til følgende: *Ved etablering av nye ballbinger og ombruk av eksisterende ballbinge må det utføres en støyfaglig vurdering som sikrer at uteoppholdsarealer og fasader på omkringliggende boligbebyggelse og uteoppholdsareal ikke blir utsatt for støynivåer over 60 dB. Vurderingen må godkjennes av bygningsmyndigheten i Kristiansund kommune.*

Vi ber dere vurdere endringene, og gi en tilbakemelding på om innsigelsen med dette kan trekkes tilbake. Da saken haster, håper vi på rask tilbakemelding, helst innen 14.07.2023.

\*\*\*

Henvendelser kan gjøres til saksbehandler Ingrid Sandnes Olsen som kan kontaktes på e-post [ingrid.sandnes.olsen@kristiansund.kommune.no](mailto:ingrid.sandnes.olsen@kristiansund.kommune.no) eller på telefon 71573881. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-22/00350 ved alle henvendelser.

Med hilsen



**Postadresse**  
Postboks 178, 6501 Kristiansund

**Besøksadresse**  
Servicetorget

**Telefon**  
71 57 40 00

**Bank**  
3930.05.58007

**E-post**  
[byggesak@kristiansund.kommune.no](mailto:byggesak@kristiansund.kommune.no)

Vågeveien 4  
[www.kristiansund.no](http://www.kristiansund.no)

**Telefaks**  
71 57 40 35

**Org.nr**  
NO 991 891 919

Kristiansund kommune

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur*

Ingrid Sandnes Olsen  
Rådgiver

Vedlegg

R-320\_Planbestemmelser\_rev.2023-07-11, PLAN-22\_00350-69 AKU01-Støyutredning Gomalandet skole-J05  
365160\_1\_1

Kopimottaker